



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Магаданской области

г. Магадан, ул. Советская,

9, т. 695-111, emercosm@magadan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
по Магаданской области

г. Магадан, ул. Советская, 9,

т. 695-130 ugrnmagadan1@rambler.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Хасынскому району

п. Палатка, ул. Школьная, д.10, тел.9-34-48, E-mail: Ogrnhas@mail.ru

Предписание №17/1/18

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Начальная школа - детский сад» п. Хасын

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения и.о. главного (заместителя главного) государственного

инспектора

Хасынского района

по пожарному надзору № 17

(наименование органа ГПН)

от « 10 » апреля 2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «15» мая 2018 года с 10 часов 20 минут до 11 часов 30 минут продолжительностью 1 час 10 минут и.о. главного государственного инспектора Хасынского района по пожарному надзору Сенченко Ксенией Васильевной проведена плановая выездная проверка: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад» п. Хасын (помещения начальной школы сада).

совместно с

Заведующей муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Начальная школа - детский сад" п. Хасын Нуртдиновой Людмилой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
17/1 1.	На объекте защиты муниципальное бюджетное общеобразова-	п.61 Правил противопожарного режима в	14.01.2019г	

	тельное учреждение "Начальная школа - детский сад" п. Хасын отсутствует проектно-сметная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации. (проектно-сметная документация не предоставлена).	Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, ст. 83 ФЗ РФ от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
17/1 2.	На объекте защиты муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад" п. Хасын (помещения начальной школы сада) соединительные линии СОУЭ, и линии электропитания систем АПС не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение нг-FRLS или нг-FRHF), применен проводник с маркировкой КСВП -2х0,4 «ABCD - нг»	ст. 6, ч. 2 ст. 82 ФЗ РФ от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.4 СП 3.13.130.2009, п. 4.1. СП 6.13130.2013, п.5.1 табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009	14.01.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. главного государственного инспектора
Хасынского района по пожарному надзору
«15» мая 2018 год



К.В. Сенченко

Предписание для исполнения получила:

Заведующая МБОУ "Начальная школа - детский сад" п. Хасын
«15» мая 2018 год

Л.Н. Нуртдинова