

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Начальная школа – детский сад» п. Хасын  
Магаданская область, Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов дом 39,  
тел: 9 – 53 – 55, E-mail: shcola\_hasin @ mail.ru**

---

ОГРН 1024901150097    ИНН/КПП 4907005583/490701001

Исх. № 26 от «19» марта 2018 г.  
На № 07-01-2018/1 от «26» февраля 2018 г.

Прокурору Хасынского района  
старшему советнику юстиции  
П.В. Безменову

Администрация МБОУ «Начальная школа – детский сад» п. Хасын в ответ на Представление от 26.02.2018 № 07-01-2018 « Об устранении нарушений федерального законодательства» сообщает, что Представление рассмотрено на совещании при заведующей учреждения Л.Н. Нуртдиновой с участием старшего помощника прокурора Хасынского района младшим советником юстиции Упоровой Светланы Сергеевны 15 марта 2018 года. При рассмотрении данного вопроса оснований для привлечения ответственного за пожарную безопасность к дисциплинарной ответственности не выявлено, т.к. вопрос настройки оборудования находился в стадии решения.

Нарушения, указанные в п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» о дублировании сигналов пожарной опасности на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников учреждения, были устранены. Данные нарушения, выявленные при проверке, были вызваны заменой организации, обслуживающей систему АПС и аппаратно-программный комплекс мониторинга ЧС «Navigard NV-290». 14 февраля 2018 года была восстановлена подача дублирующего сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников.

Заведующему хозяйством, ответственному за пожарную безопасность указано регулярно проверять работоспособность всего противопожарного оборудования, установленного в МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын, и принимать меры по устранению нарушений.

Согласно подпункту 1 пункта 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений» необходимо проведение мероприятий для защиты от несанкционированного вторжения. В учреждении «Начальная школа-детский сад» п. Хасын имеются внутренние и внешние видеокамеры. Для контроля установлено два монитора. В учреждении в штатном расписании отсутствует ставка охранника, поэтому не всегда есть наблюдатели у мониторов, т.к. работники учреждения в первую очередь должны выполнять работу в соответствии с должностными инструкциями.

Количество видеокамер необходимо увеличить для полного просмотра всех участков здания и территории.

Система контроля удаленного доступа предполагает обеспечение фильтрации посетителей по признаку «можно/нельзя войти». Контроль доступа дошкольных образовательных учреждений организуется за счет установки ограждений вокруг территории и установки домофонной системы пропуска. Ограждение вокруг учреждения имеется, но требует частичного ремонта, а также необходимости установки на калитках запорных устройств. При наличии финансирования будет рассматриваться возможность установки домофона на входную дверь. Информация об организации мер безопасности и необходимых мероприятиях сообщалась Учредителю.

Заведующая Л.Н. Нуртдинова